

平成30年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

測定項目		採取位置	単位	1号炉				2号炉				3号炉								
				排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果			
					採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		
				6月26日	7月12日		1月22日	2月8日		6月5日	6月19日		12月18日	1月16日		5月29日	6月11日		1月22日	2月8日
ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算値)		煙突	濃度	g/m <sup>3</sup> N	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005
			換算値	g/m <sup>3</sup> N	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005	0.08	<0.005
硫黄酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		煙突	濃度	ppm	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1
			排出量	m <sup>3</sup> N/h	9.94	<0.05		<0.06	9.02	<0.04		<0.06	9.24	<0.05		<0.06		<0.06		<0.06
窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		煙突	濃度	ppm	—	42	—	41	—	54	—	37	—	50	—	44	—	44	—	44
			換算値	ppm	250	43	250	45	250	52	250	46	250	51	250	49	250	51	250	49
塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		煙突	濃度	mg/m <sup>3</sup> N	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1
			換算値	mg/m <sup>3</sup> N	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1
全水銀 (O <sub>2</sub> 12%換算値)		煙突	換算値	μg/m <sup>3</sup> N	50	4.6	50	6.4	50	6.7	50	1.9	50	7.2	50	6.8	50	6.8	50	6.8
備考欄			※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。																	