

平成30年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

測定項目		採取位置		単位		1号炉				2号炉				3号炉							
						採取日		発行日		採取日		発行日		採取日		発行日		採取日		発行日	
						6月26日	7月12日			6月5日	6月19日			5月29日	6月11日						
排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果	排出基準値	測定結果								
ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算値)	濃度	g/m <sup>3</sup> N	—	<0.005	—			—	<0.005	—			—	<0.005	—						
	換算値	g/m <sup>3</sup> N	0.08	<0.005	0.08			0.08	<0.005	0.08			0.08	<0.005	0.08						
硫黄酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	濃度	ppm	—	<1	—			—	<1	—			—	<1	—						
	排出量	m <sup>3</sup> N/h	9.94	<0.05				9.02	<0.04				9.24	<0.05							
窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	濃度	ppm	—	42	—			—	54	—			—	50	—						
	換算値	ppm	250	43	250			250	52	250			250	51	250						
塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	濃度	mg/m <sup>3</sup> N	—	<1	—			—	<1	—			—	<1	—						
	換算値	mg/m <sup>3</sup> N	700	<1	700			700	<1	700			700	<1	700						
全水銀 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	換算値	μg/m <sup>3</sup> N	50	4.6	50			50	6.7	50			50	7.2	50						
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。																				