

平成30年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

排ガス中の有害物質測定結果

測定項目	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		採取日	発行日	採取日	発行日	採取日	発行日
		6月26日	7月12日	6月5日	6月19日	5月29日	6月11日
		規制基準	測定結果	規制基準	測定結果	規制基準	測定結果
鉛及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	4.99	<0.01	6.01	<0.01	5.75	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	1.24	<0.01	1.50	<0.01	1.43	<0.01
銅及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	24.9	<0.01	30.0	<0.01	28.7	<0.01
六価クロム化合物	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ひ素及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
ニッケル化合物	mg/m <sup>3</sup> N	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/m <sup>3</sup> N	9.99	<0.01	12.0	<0.01	11.5	<0.01
臭素	mg/m <sup>3</sup> N	53.4	<2	64.4	<2	61.6	<2
塩素	mg/m <sup>3</sup> N	237	<2	285	<2	273	<2
クロロエチレン	mg/m <sup>3</sup> N	-	<1	-	<1	-	<1
ベンゼン	mg/m <sup>3</sup> N	-	<1	-	<1	-	<1
ホルムアルデヒド	mg/m <sup>3</sup> N	33.4	<1	40.3	<1	38.5	<1
アニシジン	mg/m <sup>3</sup> N	137	<1	165	<1	158	<1
備考欄	※規制基準は排ガス量により異なる。						