

令和1年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	1,840.34	958	169	23.0	959.72	945	172	29.0	3,913.94	973	172	22.0
5月	2,643.04	953	169	24.0	3,282.72	932	170	26.0	1,147.83	986	172	23.0
6月	3,295.80	948	169	22.0	2,062.79	939	170	30.0	2,879.91	972	168	19.0
7月	2,845.53	946	169	14.0	4,014.41	935	170	24.0	0.00	-	-	-
8月	1,706.73	956	171	15.0	2,673.17	932	169	28.0	1,378.36	904	169	15.0
9月	3,454.55	927	169	19.0	0.00	-	-	-	4,081.09	939	168	17.0
10月	3,254.78	927	168	20.0	353.72	874	171	34.0	2,936.39	927	168	17.0
11月	0.00	-	-	-	4,233.77	926	172	26.0	2,272.17	954	169	13.0
12月	765.27	926	171	33.0	1,603.29	935	172	24.0	4,313.52	968	168	10.0
1月	3,774.73	945	169	21.0	3,639.53	952	169	18.0	0.00	-	-	-
2月	4,160.83	960	169	20.0	1,569.50	938	168	14.0	0.00	-	-	-
3月	2,425.36	955	169	27.0	2,599.99	967	169	19.0	1,711.74	961	170	9.0
計	30,166.96	-	-	-	26,992.61	-	-	-	24,634.95	-	-	-
平均	-	945.5	169.3	21.6	-	934.1	170.2	24.7	-	953.8	169.3	16.1
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											