

令和1年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	
4月	0	48	0	1.1	0	45	0	0.5	0	49	0	1.9	
5月	0	48	0	0.9	0	45	0	0.5	0	49	3	2.4	
6月	0	48	0	1.1	0	45	0	0.5	0	49	0	3.2	
7月	0	48	0	1.1	0	43	0	0.4	-	-	-	-	
8月	0	48	0	1.1	0	42	0	0.4	0	49	0	2.2	
9月	0	48	0	0.9	-	-	-	-	0	49	0	2.3	
10月	0	48	0	0.9	0	44	0	0.7	0	49	1	2.9	
11月	-	-	-	-	0	43	0	0.5	0	49	1	3.3	
12月	0	48	0	0.6	0	45	0	0.6	0	49	0	3.2	
1月	0	48	0	0.9	0	45	0	0.6	-	-	-	-	
2月	0	48	0	1.2	0	44	0	0.6	-	-	-	-	
3月	0	48	0	1	0	43	0	0.5	0	49	0	3.4	
平均	0	48.0	0	0.98	0	44	0	0.53	0	49.0	0.56	2.76	
備考欄	※連続測定												