

# 令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値

出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
出口ばいじん量	20mg/Nm <sup>3</sup>	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm <sup>3</sup>	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm <sup>3</sup>	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm <sup>3</sup>	
4月	0	48	0	1	0	46	0	0.5	0	49	0	2.6	
5月	0	48	0	1	-	-	-	-	0	49	0	2.9	
6月	0	47	0	0.9	1	46	0	0.5	0	49	0	2.2	
7月	0	48	0	1.1	1	43	0	0.6	-	-	-	-	
8月	0	48	0	1.3	1	42	0	0.4	0	38	1	1.2	
9月	0	48	2	1.3	-	-	-	-	0	48	0	2.0	
10月	0	49	0	1	1	47	0	0.8	0	49	0	1.7	
11月	-	-	-	-	1	45	0	0.5	0	49	0	1.9	
12月	-	-	-	-	1	44	0	0.7	0	49	0	2.1	
1月	0	50	0	1.1	1	43	0	0.6	0	49	0	3.4	
2月	-	-	-	-	1	44	0	0.6	0	49	0	2.5	
3月	0	49	0	1.1	1	44	0	0.5	0	49	0	3.8	
平均	0	48.3	0.22	1.09	0.9	44.4	0	0.57	0	47.9	0.09	2.39	
備考欄	※連続測定												