

令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

施設管理値	出口塩化水素	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口窒素酸化物	70ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口硫黄酸化物	20ppm	以下	(O2 12% 換算値)
	出口ばいじん量	20mg/Nm ³	以下	(O2 12% 換算値)

排ガス測定													
	1号炉				2号炉				3号炉				
	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	塩化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	ばいじん mg/Nm ³	
4月	0	48	0	1	0	46	0	0.5	0	49	0	2.6	
5月	0	48	0	1	-	-	-	-	0	49	0	2.9	
6月	0	47	0	0.9	1	46	0	0.5	0	49	0	2.2	
7月	0	48	0	1.1	1	43	0	0.6	-	-	-	-	
8月	0	48	0	1.3	1	42	0	0.4	0	38	1	1.2	
9月	0	48	2	1.3	-	-	-	-	0	48	0	2.0	
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													
平均	0	47.8	0.33	1.10	0.75	44.25	0	0.50	0	46.6	0.2	2.18	
備考欄	※連続測定												