

令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理
クリーンセンター

排ガス中のばい煙測定結果

測定項目		採取位置	単位	1号炉				2号炉				3号炉			
				排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果		排出基準値	測定結果	
					採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日		採取日	発行日
				5月26日	6月12日			6月23日	7月15日			6月9日	7月2日		
ばいじん (O ₂ 12%換算値)	濃度	g/m ³ N	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—		
	換算値	g/m ³ N	0.08	<0.005	0.08	0.08	<0.005	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.005	0.08		
硫黄酸化物 (O ₂ 12%換算値)	濃度	ppm	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	—		
	排出量	m ³ N/h	10.32	<0.06		9.89	<0.06			9.94	<0.06				
窒素酸化物 (O ₂ 12%換算値)	濃度	ppm	—	42	—	—	29	—	—	38	—				
	換算値	ppm	250	49	250	250	37	250	250	44	250				
塩化水素 (O ₂ 12%換算値)	濃度	mg/m ³ N	—	1	—	—	<1	—	—	<1	—				
	換算値	mg/m ³ N	700	1	700	700	<1	700	700	<1	700				
全水銀 (O ₂ 12%換算値)	換算値	μg/m ³ N	50	5.3	50	50	15	50	50	2.3	50				
備考欄	※排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定) ※硫黄酸化物の排出基準値は排ガス量により異なる。														