

令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理  
クリーンセンター

| 排ガス中の有害物質測定結果 |                     |       |       |       |       |      |       |
|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 測定項目          | 単位                  | 1号炉   |       | 2号炉   |       | 3号炉  |       |
|               |                     | 採取日   | 発行日   | 採取日   | 発行日   | 採取日  | 発行日   |
|               |                     | 5月26日 | 6月12日 | 6月23日 | 7月15日 | 6月9日 | 7月2日  |
|               |                     | 規制基準  | 測定結果  | 規制基準  | 測定結果  | 規制基準 | 測定結果  |
| 鉛及びその化合物      | mg/m <sup>3</sup> N | 4.2   | <0.01 | 4.81  | <0.01 | 4.64 | <0.01 |
| カドミウム及びその化合物  | mg/m <sup>3</sup> N | 1.05  | <0.01 | 1.20  | <0.01 | 1.16 | <0.01 |
| 銅及びその化合物      | mg/m <sup>3</sup> N | 21.0  | <0.01 | 24.0  | <0.01 | 23.2 | <0.01 |
| 六価クロム化合物      | mg/m <sup>3</sup> N | -     | <0.01 | -     | <0.01 | -    | <0.01 |
| ひ素及びその化合物     | mg/m <sup>3</sup> N | -     | <0.01 | -     | <0.01 | -    | <0.01 |
| ニッケル化合物       | mg/m <sup>3</sup> N | -     | <0.01 | -     | <0.01 | -    | <0.01 |
| マンガン及びその化合物   | mg/m <sup>3</sup> N | 8.40  | <0.01 | 9.6   | <0.01 | 9.3  | <0.01 |
| 臭素            | mg/m <sup>3</sup> N | 44.9  | <2    | 51.5  | <2    | 49.7 | <2    |
| 塩素            | mg/m <sup>3</sup> N | 199   | <2    | 228   | <2    | 220  | <2    |
| クロロエチレン       | mg/m <sup>3</sup> N | -     | <1    | -     | <1    | -    | <1    |
| ベンゼン          | mg/m <sup>3</sup> N | -     | <1    | -     | <1    | -    | <1    |
| ホルムアルデヒド      | mg/m <sup>3</sup> N | 28.1  | <1    | 32.2  | <1    | 31.1 | <1    |
| アニシジン         | mg/m <sup>3</sup> N | 115   | <1    | 132   | <1    | 127  | <1    |
| 備考欄           | ※規制基準は排ガス量により異なる。   |       |       |       |       |      |       |