

令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃焼ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	547.69	953	168	26.0	4,051.06	968	169	14.0	1,918.72	973	171	8.0
5月	3,407.74	965	169	25.0	0.00	-	-	-	2,489.45	1,012	173	15.0
6月	698.81	964	171	21.0	3,260.84	953	167	16.0	3,874.43	993	169	14.0
7月	4,074.51	936	169	16.0	2,838.86	938	167	18.0	0.00	-	-	-
8月	2,094.33	976	170	17.0	2,568.09	957	168	19.0	655.02	932	169	14.0
9月	3,417.58	946	168	17.0	0.00	-	-	-	3,849.44	945	168	13.0
10月	3,759.58	977	171	18.0	324.19	930	169	19.0	2,937.03	948	167	11.0
11月	0.00	-	-	-	4,295.47	936	171	23.0	2,264.56	952	167	12.0
12月	0.00	-	-	-	3,484.99	939	169	25.0	3,473.96	959	168	13.0
1月	2,056.21	942	169	16.0	2,943.28	945	167	19.0	1,486.25	936	168	9.0
2月	0.00	-	-	-	2,421.34	951	167	16.0	3,017.99	951	168	12.0
3月	1,332.81	950	168	17.0	2,020.25	952	166	16.0	3,662.85	946	169	9.0
計	21,389.26	-	-	-	28,208.37	-	-	-	29,629.70	-	-	-
平均	-	956.6	169.2	19.2	-	946.9	168.0	18.5	-	958.8	168.8	11.8
備考欄	※連続測定（焼却量除く）											