

令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

| 運転記録 | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | | 3号炉 | | | |
| 日付 | 可燃ごみ 焼却量 (t) | 燃焼ガス 温度 (°C) | 減温塔出口 温度 (°C) | 排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm) | 可燃ごみ 焼却量 (t) | 燃焼ガス 温度 (°C) | 減温塔出口 温度 (°C) | 排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm) | 可燃ごみ 焼却量 (t) | 燃焼ガス 温度 (°C) | 減温塔出口 温度 (°C) | 排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm) |
| 4月 | 547.69 | 953 | 168 | 26.0 | 4,051.06 | 968 | 169 | 14.0 | 1,918.72 | 973 | 171 | 8.0 |
| 5月 | 3,407.74 | 965 | 169 | 25.0 | 0.00 | - | - | - | 2,489.45 | 1,012 | 173 | 15.0 |
| 6月 | 698.81 | 964 | 171 | 21.0 | 3,260.84 | 953 | 167 | 16.0 | 3,874.43 | 993 | 169 | 14.0 |
| 7月 | 4,074.51 | 936 | 169 | 16.0 | 2,838.86 | 938 | 167 | 18.0 | 0.00 | - | - | - |
| 8月 | 2,094.33 | 976 | 170 | 17.0 | 2,568.09 | 957 | 168 | 19.0 | 655.02 | 932 | 169 | 14.0 |
| 9月 | 3,417.58 | 946 | 168 | 17.0 | 0.00 | - | - | - | 3,849.44 | 945 | 168 | 13.0 |
| 10月 | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | | | | | | | | | | | | |
| 1月 | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | | | | | | | | | | | | |
| 3月 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14,240.66 | - | - | - | 12,718.85 | - | - | - | 12,787.06 | - | - | - |
| 平均 | - | 956.7 | 169.2 | 20.3 | - | 954.0 | 167.8 | 16.8 | - | 971.0 | 170.0 | 12.8 |
| 備考欄 | ※連続測定（焼却量除く） | | | | | | | | | | | |